



2018-05457  
OS-DL.45.9.2017.9(WN)



Świerklany, 2018-01-16

~~REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY  
ŚRODOWISKA W KATOWICACH  
UL. DĄBROWSKIEGO 22  
40-032 KATOWICE~~

Dotyczy: opinii dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ”.

W nawiązaniu dla przedmiotowego postępowania informujemy, że w rejonie planowanego wydobycia węgla kamiennego przez Zakład Górniczy, usytuowany jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Oświęcim - Szopienice - Tworzeń (rok budowy 1964), który nie jest zabezpieczony przed wpływami z eksploatacji górniczej.

Nadmieniamy, że w rzeczonym terenie w roku 2016 gazociąg DN 500 w ramach prac remontowych został objęty przekładką na odcinkach w pobliżu ul. Nowozachęty w stronę ul. Malczewskiego na długości 375 m oraz w roku 2017 w rejonie ul. Władysława Sikorskiego w stronę ul. Podłuże na długości 209 m. W 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych na odcinku od ciek Imielinka do ul. Sikorskiego w Imielinie o odcinek o długości ok. 870 m.

Ponadto wspomniany gazociąg stanowi jedno ze źródeł zasilania Węzła Szopienice. Węzeł Szopienice jest jednym z głównych źródeł zasilania gazem dla obszaru Górnego Śląska. Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Tworzeń - Szopienice będzie powodowało w szczycie poborów zimowych niedobory gazu na obszarze Górnego Śląska oraz odczuwalne zakłócenia pracy systemu na terenie Podbeskidzia.

Jednocześnie informujemy, że na gazociągu realizowane są czynności eksploatacyjne w oparciu o obowiązujące w Spółce przepisy oraz wewnętrzny zbiór procedur i instrukcji eksploatacji sieci przesyłowej. Zgodnie z naszą procedurą „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej” w przedmiotowym rejonie prowadzone są wzmożone podstawowe czynności kontrolne trasy gazociągu i części nadziemnej - obchody piesze trasy co najmniej jeden raz w miesiącu. Ponadto realizowana jest kontrola gazociągu z powietrza (tzw. obloty), przegląd uzbrojenia nadziemnego (zespoły zaporowo upustowe, kolumny, słupki znacznikowe) oraz kontrola pracy urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Świerklanach  
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany  
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Mając na uwadze powyższe, warunkiem koniecznym w momencie podjęcia decyzji o eksploatacji górniczej ze złoża „Imielin - Północ” jest wybudowanie w rejonie rzeczzonego złoża nowego odcinka gazociągu po trasie istniejącego gazociągu wraz z zabezpieczeniem go przed wpływami z eksploatacji górniczej np.: zabudowę kompensatorów liniowych lub wybudowanie nowego odcinka gazociągu poza strefą wpływów z eksploatacji górniczej staraniem i na koszt Zakładu Górniczego.


Po otrzymaniu i zapoznaniu się ze szczegółowymi założeniami Planu Ruchu Zakładu Górniczego odniesiemy się do przedstawionych warunków.

DO WIADOMOŚCI:

Urząd Miejski w Imielinie

Ul. Imielińska 81

41-407 Imielin

Zastępca Dyrektora  
  
Janusz Meiruszewski